

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Установка противопожарной перегородки 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре в месте нахождения лестницы для сообщения между цокольным и первым этажом должна быть выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 37, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 пункт 3, СНиП 21.01-97 п. 7.23, пп. 1.1, 2.4, 3.4, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.21; СНиП 2.04.05-86.

До начала выполнения работ необходимо провести следующие мероприятия:

- обследование места установки противопожарной перегородки и тамбур-шлюза;
- выбор типа противопожарной перегородки;
- выбор типа дверей тамбур-шлюза;
- выбор типа клапанов.