

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для системы дымоудаления здания корпуса №3 по адресу: СПб, ул. Бестужевская, 52.

Предметом договора является поставка оборудования для системы дымоудаления здания корпуса №3 по адресу: СПб, ул. Бестужевская, 52.

Поставка оборудования и материала может осуществляться представленными ниже образцами или их аналогами, а также в количестве отличным от предлагаемого, но обеспечивающем качественное выполнение работ по монтажу системы дымоудаления. Все материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества и отвечать нормам противопожарной безопасности. В документации должно быть представлено: электросхемы подключения оборудования, паспорта (завода-изготовителя) на оборудование и материалы, сертификаты соответствия на материалы и оборудование, инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке.

Наименование, модель	Кол-во , шт.
Вентилятор крышной КРОВ6 10-ДУ-Н-400-У1-0-11х970-220/380 с электродвигателем АИР160S6, N=11 кВт, n=970 об/мин	1
Стакан монтажный с обратным клапаном СТАМ-ДУ-110-Н-03-0-0-0	1
Воздуховод из лист.угл.ст. класса П $\delta=2,0$ мм на сварке 800х500	36
Воздуховод из лист.угл.ст. класса П $\delta=2,0$ мм на сварке 600х400	36
Клапан дымовой (НЗ) «канальный» с реверсивным приводом Belimo типа BLE и декоративной решеткой КЛАД-2 (КДМ-2)-К-600х500-МВЕ(220)-СН-Г-К-Р(В)-660х560	4
Клапан дымовой (НЗ) «канальный» с реверсивным приводом Belimo типа BLE и декоративной решеткой КЛАД-2 (КДМ-2)-К-750х750-МВЕ(220)-СН-Г-К-Р(В)-810х810	3
Изоляция воздуховодов	94
Вентилятор радиальный крышной КРОВ6-8-ДУ-Н-400-У1-0-11х1440-220/380 с электродвигателем А132М4, N=11 кВт, n=1440 об/мин	1
Стакан монтажный с обратным клапаном СТАМ-ДУ-115-Н-03-0-0-0	1
Воздуховод из лист. угл. Ст. класса П $\delta=2,0$ мм на сварке 700х500	40
Воздуховод из лист. угл. Ст. класса П $\delta=2,0$ мм на сварке 800х650	2
Клапан дымовой (НЗ) «канальный» с реверсивным приводом Belimo типа BLE и декоративной решеткой КЛАД-2 (КДМ-2)-К-800Х650-МВЕ(220)-СН-Г-К-Р(В)-860Х710	2
Изоляция воздуховодов	80
Вентилятор радиальный крышной КРОВ6-8-ДУ-Н-400-У1-0-11х1440-220/380 с электродвигателем А132М4, N=11 кВт, n=1440 об/мин	1
Стакан монтажный с обратным клапаном СТАМ-ДУ-115-Н-03-0-0-0	1
Воздуховод из лист. угл.ст. класса П $\delta=2,0$ мм на сварке 700х500	21
Воздуховод из лист. угл.ст. класса П $\delta=2,0$ мм на сварке 500х400	56
Воздуховод из лист. угл.ст. класса П $\delta=2,0$ мм на сварке 800х650	3
Клапан дымовой (НЗ) «канальный» с реверсивным приводом Belimo типа BLE и декоративной решеткой КЛАД-2 (КДМ-2)-К-800х650-МВЕ(220)-СН-Г-К-Р(В)-860х710	2
Клапан дымовой (НЗ) «канальный» с реверсивным приводом Belimo типа BLE и декоративной решеткой КЛАД-2 (КДМ-2)-К-600х450-МВЕ(220)-СН-Г-К-Р(В)-660х510	4
Изоляция воздуховодов	80

Сроки поставки оборудования и материалов в течение 14 рабочих дней после подписания договора.